

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2003, samtliga försäkringsbolag

Typ: Direktförångade

Totalkostnad: 1 926 304 kr

Antal skador: 80 st

Kostnad i snitt per anmäld skada: 24 079 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal	Skada kompressor	Skada kretskort	Skada övrigt	Skada 0-5 år	Skada 6-10 år	Skada 11-
Veda Värmepumpsprodukter AB ¹⁾	Markus	2500	24	8		16	8	16	
Okänd	Tellus	3100	8	8				8	
Okänd	Terra Term	11	4	4				4	
Veda Värmepumpsprodukter AB ¹⁾	Markus	2500 Kombi	16	16			8	8	
Veda Värmepumpsprodukter AB ¹⁾	Markus	2100	4	4				4	
Okänd	Okänt	okänd	4	4			4		
Okänd	Terra Term	S20	4	4			4		
Veda Värmepumpsprodukter AB ¹⁾	Markus	1500	4	4			4		
Sirius Värmeteknik AB	Sirius	S2 7 DX	4			4	4		
Okänd	Terra Term	5	4	4					4
IVT Industrier AB	IVT	DX	4	4			4		
			80	60		20	36	40	4

¹⁾ Tidigare företag för denna värmepump: Eufor, Markus, Thoréns värmepumpar